



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง (โทร. ๐๔๕ - ๒๑๐๖๕๑)

ที่ อบ. ๘๙๑๐๑/๓๕๒

วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคโดยใช้เครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

เรื่องเดิม

ตามที่ งานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ลงพื้นที่ออกตรวจคุณภาพน้ำ
อุปโภคบริโภคโดยใช้เครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๘ โดยเก็บตัวอย่างน้ำ ทั้งหมด ๙ จุด ดังนี้

๑. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒. โรงเรียนบ้านโนนแวง
๓. โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ
๔. โรงเรียนบ้านโสกแสง
๕. โรงเรียนบ้านป่าไร่
๖. โรงเรียนบ้านคำม่วง
๗. ตักน้ำบ้านทับไฮ
๘. ตักน้ำบ้านทุ่งเพียง
๙. ตักน้ำบ้านโสกแสง

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคโดยใช้เครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

รศ. จันทราภรณ์

(นางสาวราภรณ์ จันทราภรณ์)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายพันธ์สา ทองดี)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง
ตาม

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ เอ็บอิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

(ลงชื่อ)



(นายนิรันดร์ เสมอสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

ผลตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค
โดยใช้เครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	จุดที่ออกตรวจ	หมู่ที่	ตำบล	โคกฟอ้อม แบคทีเรีย	คำแนะนำ
๑	โรงเรียนบ้านโนนสว่าง	หมู่ที่ ๗	โสกแสง	พบ	ควรทำความสะอาดระบบจ่ายน้ำถึงเก็บน้ำ ท่อประปาควรได้รับการทำความสะอาด และตรวจสอบการรั่วซึมอย่างสม่ำเสมอและ ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก ๖ เดือน/ครั้ง
๒	โรงเรียนบ้านโพนแหว ชั้น	หมู่ที่ ๒	โสกแสง	พบ	ควรทำความสะอาดระบบจ่ายน้ำถึงเก็บน้ำ ท่อประปาควรได้รับการทำความสะอาด และตรวจสอบการรั่วซึมอย่างสม่ำเสมอและ ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก ๖ เดือน/ครั้ง
๓	โรงเรียนบ้านดอนชัย ชนะ	หมู่ที่ ๖	โสกแสง	พบ	ควรทำความสะอาดระบบจ่ายน้ำถึงเก็บน้ำ ท่อประปาควรได้รับการทำความสะอาด และตรวจสอบการรั่วซึมอย่างสม่ำเสมอและ ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก ๖ เดือน/ครั้ง
๔	โรงเรียนบ้านโสกแสง	หมู่ที่ ๑	โสกแสง	ไม่พบ	
๕	โรงเรียนบ้านป่าไร่	หมู่ที่ ๘	โสกแสง	ไม่พบ	
๖	โรงเรียนบ้านคำม่วง	หมู่ที่ ๓	โสกแสง	ไม่พบ	
๗	ตึกค้ำบ้านทับไฮ	หมู่ที่ ๔	โสกแสง	ไม่พบ	
๘	ตึกค้ำบ้านทุ่งเพียง	หมู่ที่ ๕	โสกแสง	ไม่พบ	
๙	ตึกค้ำบ้านโสกแสง	หมู่ที่ ๑	โสกแสง	พบ	ควรทำความสะอาดระบบจ่ายน้ำถึงเก็บน้ำ ท่อประปาควรได้รับการทำความสะอาด และตรวจสอบการรั่วซึมอย่างสม่ำเสมอและ ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก ๖ เดือน/ครั้ง

(ลงชื่อ)  จันทรมาลา
(นางสาววรารณ จันทรมาลา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน





ที่ อบ ๘๙๐๑/ว๑๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง
อำเภอหนองหลวง อบ ๓๔๒๘๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่ตำบลโสกแสง

เรียน ผู้ดูแลระบบน้ำประปาในพื้นที่ตำบลโสกแสงทุกจุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลโสกแสง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ดำเนินการออกตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคโดยใช้เครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาจุดบริการน้ำดื่มในพื้นที่สาธารณะ/ชุมชน ให้ได้มาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ตามกฎหมาย นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแจ้งผลการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคโดยใช้เครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรันดร์ เสมอสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

สำนักปลัด

โทร ๐ ๔๕๒๑ ๐๖๕๑

ผลตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค
โดยใช้เครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	จุดที่ออกตรวจ	ที่ตั้ง	ตำบล	โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย	คำแนะนำ
๑	โรงเรียนบ้านโนนสว่าง	หมู่ที่ ๗	โสกแสง	พบ	ควรทำความสะอาดระบบจ่ายน้ำถึงเก็บน้ำ ท่อประปาควรได้รับการทำความสะอาด และตรวจสอบการรั่วซึมอย่างสม่ำเสมอและ ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก ๖ เดือน/ครั้ง
๒	โรงเรียนบ้านโพนแวง ชั้น	หมู่ที่ ๒	โสกแสง	พบ	ควรทำความสะอาดระบบจ่ายน้ำถึงเก็บน้ำ ท่อประปาควรได้รับการทำความสะอาด และตรวจสอบการรั่วซึมอย่างสม่ำเสมอและ ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก ๖ เดือน/ครั้ง
๓	โรงเรียนบ้านดอนชัย ชนะ	หมู่ที่ ๖	โสกแสง	พบ	ควรทำความสะอาดระบบจ่ายน้ำถึงเก็บน้ำ ท่อประปาควรได้รับการทำความสะอาด และตรวจสอบการรั่วซึมอย่างสม่ำเสมอและ ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก ๖ เดือน/ครั้ง
๔	โรงเรียนบ้านโสกแสง	หมู่ที่ ๑	โสกแสง	ไม่พบ	
๕	โรงเรียนบ้านป่าไร่	หมู่ที่ ๘	โสกแสง	ไม่พบ	
๖	โรงเรียนบ้านคำม่วง	หมู่ที่ ๓	โสกแสง	ไม่พบ	
๗	ตึกนํ้าบ้านทับไฮ	หมู่ที่ ๔	โสกแสง	ไม่พบ	
๘	ตึกนํ้าบ้านทุ่งเพียง	หมู่ที่ ๕	โสกแสง	ไม่พบ	
๙	ตึกนํ้าบ้านโสกแสง	หมู่ที่ ๑	โสกแสง	พบ	ควรทำความสะอาดระบบจ่ายน้ำถึงเก็บน้ำ ท่อประปาควรได้รับการทำความสะอาด และตรวจสอบการรั่วซึมอย่างสม่ำเสมอและ ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก ๖ เดือน/ครั้ง

(ลงชื่อ) 
 (นางสาววราภรณ์ จันทรมาลา)
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน